

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000056.01.18

Дата 17.01.2018 г.

На основании заявления № 04824

от 18.12.2017

Организация-изготовитель: "Shanghai Yuyue Industries Co. Ltd. Ltd."
Адрес: Shijie Rd. Shanghai 200438, China (Китай)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)

Наименование продукции: **Лента виниловая K-FLEX 100-025**

Продукция изготовлена в соответствии: **с паспортом безопасности вещества**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Паспорт безопасности вещества, техническая спецификация, протокол исследований, этикетка, регистрационные документы, доверенность**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой изделия из композиций непластифицированного поливинилхлорида**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1329/5 от 08.12.2017 г.

№ 073350

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах образца в естественных воздушной среды, балл	1	не более 2
Хлористый водород, мг/м ³ , не более	<0,001	0,1
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	<0,004	0,10
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	<0,01	0,02
Формальдегид, мг/м ³ , не более	<0,005	0,01

Область применения: **Применяется для защиты стыковых полимерной теплоизоляции**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Соблюдать требования инструкции по эксплуатации изделий, технической спецификации**


Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 6**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Лента виниловая K-FLEX 100-025**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.